



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660021, г.Красноярск,
ул.Ленина,165

(место составления акта)

18 ноября 2019г.

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/574/5501/2019**

«18» ноября 2019г. по адресу: 660021, г.Красноярск, ул.Ленина,165 на основании распоряжения № 5501-р/кр от 28.10.2019г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания №11/314-Э от 28 ноября 2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», далее по тексту МБДОУ №204, ИНН 2460044145.

Продолжительность проверки: с 05 ноября 2019г. по 18 ноября 2019г.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ №204 Плохих Е.А. вх.№145 от 30.10.2019
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Есипов Игорь Викторович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №204 Плохих Е.А., зам. заведующего по АХЧ Король Т.М.

Проверка выполнения ранее выданных предписаний:

Предписание №11/314-Э от 28 ноября 2018г., выданное по результатам проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» расположенного по адресу: 660021, г.Красноярск, ул.Ленина,165

Всего пунктов предписания-12.

Выполнено в установленный срок – 5.

Предписаний, не выполненных в установленный срок – 7, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство не предоставлен.	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарег. Мин. юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	31.10.2019г.
2	График проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования не разработан.	Пункты 1.2.2 , 1.6.3, 1.6.11 , 2.11.6 , 1.3.9 ПТЭЭП	31.10.2019г.
3	Электрические схемы не составлены.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП	31.10.2019г.
4	Распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности не предоставлено.	П.1.4.4 ПТЭЭП приложение 1	31.10.2019г.
8	Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения -2 раза в год не проводится.	Пункт 2.12.16 ПТЭЭП	31.10.2019г.
9	Проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств не обеспечено	Пункт 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н	31.10.2019г.
11.	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство не внесены.	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП	31.10.2019г.

Не подошел срок выполнения; пунктов – нет.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного надзора, внесена: _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Выводы: Не выполнены в установленные сроки (31.10.2019г) пункты 1,2,3,4,8,9,11 законного предписания №11/314-Э от 28 ноября 2018г, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.5 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Главный государственный инспектор Ростехнадзора И.В.Есипов
 (должность, Ф.И.О.)

Енисейское управление
 Федеральной службы
 по экологическому,
 технологическому,
 и атомному надзору

(подпись, штамп)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(подпись, печать)

Заведующий МБДОУ №204 Плохих Е.А.
 (должность, Ф.И.О.)

Прилагаемые документы: Копия предписания №11/314-Э от 28 ноября 2018г. на 4л.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.