



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/574-Э**

Законному представителю

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №  
204 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей»

(полное наименование юридического лица)

660021, г.Красноярск, ул. Ленина,165

(место нахождения юридического лица)

18.11.2019г.

(дата составления  
предписания)

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике – Есиповым Игорем Викторовичем, в период с 05.11-18.11.2019г на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 5501-р/кр от 28.10.2019г. проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», далее по тексту МБДОУ №204

ИНН 2460044145, КПП 246001001, ОГРН 1022401789156

Юридический адрес: 660021, г.Красноярск, ул.Ленина,165

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» от 18.11.2019 г. № 10/574/5501/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство не предоставлен.	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарег. Минюстиции Российской Федерации, рег. № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	18.11.2020г.
2	График проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования не разработан.	Пункты 1.2.2 , 1.6.3, 1.6.11 , 2.11.6 , 1.3.9 ПТЭЭП	18.11.2020г.
3	Электрические схемы не составлены.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП	18.11.2020г.
4	Распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности не предоставлено.	п.1.4.4 ПТЭЭП приложение 1	18.11.2020г.
5	Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения -2 раза в год не проводится.	п.2.12.16 ПТЭЭП	18.11.2020г.
6	Проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств не обеспечено	Пункт 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н	18.11.2020г.
7.	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство не внесены.	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП	18.11.2020г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для

привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Заведующий МБДОУ №204 Плохих Е.А.


\_\_\_\_\_ (подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела  
по надзору в электроэнергетике



\_\_\_\_\_ (подпись, штамп)

И.В.Есипов

Предписание на 3 листах для исполнения  
получено заведующий МБДОУ №204

\_\_\_\_\_ (подпись, печать)

Плохих Е.А

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.