

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:


дата: 13.04.2022

№ 24220061000201883818

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/735eb7f5-85ed-4592-b926-0e97b65cac89>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "13" 04 2022 г. № ЧБ-237-2-9-1676

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», ИНН 2460044145, ОГРН 1022401789156

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении
федерального государственного пожарного надзора (006)**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

По информации СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (г. Красноярск, ул. Ломоносова, 46), где могут находиться пятьдесят и более человек, в течение тридцати календарных дней зарегистрированы ложные срабатывания системы противопожарной защиты, что свидетельствует о несоответствии здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» по указанному адресу, утвержденным приказом МЧС России от 07.06.2021 № 364 индикаторам риска нарушения обязательных требований.

В здании по адресу: г. Красноярск, ул. Ломоносова, 46 зарегистрировано три ложных срабатывания системы противопожарной защиты (16.03.2022, 17.03.2022, 18.03.2022).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 6.1.3, п. 6.5.1 СП

484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с **частью 1 статьи 49** Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по выполнению следующих нарушений обязательных требований:

1) организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

2) обеспечить выполнение комплекса мероприятий по защите системы пожарной сигнализации от ложных срабатываний, п. 6.1.3, п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном **п. 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290; главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»**

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Обращаю Ваше внимание, что за нарушения требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафных санкций.

Главный государственный инспектор

г. Красноярск по пожарному надзору

Иванов К.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения)



Государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

Грачева Татьяна Александровна, т. 8(391)243-24-66

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Вх. 234 от 15.09.2022г. и.о. заместителя Инициатор О.В.